

АКТ

проверки готовности  
образовательного учреждения  
к новому 2025/2026 учебному году.

Составлен «25» июля 2025 г.

---

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 550  
«Школа информационных технологий» Центрального района Санкт-Петербурга*

---

Школа  
Тип (назначение) здания  
1914  
Год постройки  
191023, Торговый пер., дом 2-а Лит А  
Адрес образовательного учреждения  
315-50-60  
Телефон ( факс)  
sch550.cent@obr.gov.spb.ru  
Адрес электронной почты  
Минусова Светлана Владимировна  
ФИО руководителя образовательного учреждения

---

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 834-р от 15.07.2025 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района  
заместитель главы администрации Центрального района Е.Е. Замышляева  
начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения  
директор Минусова С.В.  
заместитель директора Андреев А.Б.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1.Наличие ответственных лиц:**

**1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей  
Андреев Алексей Борисович заместитель директора по АХР  
(ФИО, должность)

Приказ № 61/36 от 31.08.2023 г.  
Удостоверение № 39546 от 24.07.2024 г.

**1.2.** Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Андреев Алексей Борисович заместитель директора по АХР  
(ФИО, должность)

Приказ № 61/36 от 31.08.2023 г.  
Удостоверение 210724 от 8 июля 2024 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Андреев Алексей Борисович заместитель директора по АХР  
(ФИО, должность)

Приказ № 61/36 от 31.08.2023 г.  
Удостоверение №

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Андреев Алексей Борисович заместитель директора по АХР  
(ФИО, должность)

Приказ № 61/36 от 31.08.2023 г.  
Удостоверение № 1311024 от 30.10.2024 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

\_\_\_\_\_

Фамилия,

\_\_\_\_\_

имя, отчество, должность

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Удостоверение \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании нет этажей 5

Эксплуатируются ли на день составления акта нет

1.6. Ответственный за охрану труда

Соколов Игорь Александрович - учитель английского языка  
(ФИО, должность)

Приказ № 36/27 от 01.09.2022 г.  
Удостоверение 22-26-10003 Выдано 10.09.2022 г.

## **2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1.** Наличие учредительных документов образовательного учреждения  
от 01.07.1994 г

учредительный договор  
утвержден распоряжением комитета по образованию 5974-р от 23.12.2015 г.  
Устав

**2.2.** Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

1850 от 25.04.2016 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

**2.3.** Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 553 от 07.03.2014

(№ свидетельства, дата выдачи)

**2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

25.12.2012г.(повторно) Регистрационный № 78-А Ж 807441

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

25.12.2012 г. (повторно) Регистрационный № 78-А Ж 807440

(наименование документа, дата и №)

**3. Паспорт безопасности организации** от «28» февраля 2025 г. оформлен

**4. Декларация пожарной безопасности организации**

от «09» июля 2018 г. рег. №40 298 000-ТО-00062 оформлена.

**5. Сведения о здании:**

Объем здания 3370,9 куб. м.

Этажность 5

Общая площадь 5674,8 кв. м.;

Полезная площадь 5674,8 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв. м)  
№ 37 ГБУЗ «Городская поликлиника» 68(23,5), 69(8,6), 70(3,1), 71(0,9), 72(1,0)

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)  
ЧОУДПО «Центр «ОРТ-СПБ» пом 1-Н(140-16,5м<sup>2</sup>,147-20,8м<sup>2</sup>,148-22,8м<sup>2</sup>)

## **6. Количество ученических мест**

В 2024/2025 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

**6.1.** Классов (учебных групп) 18, обучающихся 452

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 18, обучающихся 452

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, обучающихся 0

**6.2. Количество:**

групп продленного дня 4

игротек \_\_\_\_\_

спален \_\_\_\_\_

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет да

Планируемое количество 1-х классов 1

в том числе обучающихся с 6 лет 0

**7. Укомплектованность штатов образовательной организации**

учителя и преподаватели 46

мастера производственного обучения 0

воспитатели 1

хоз. работники и др. 15

Недостает педагогических работников: преподаватель-организатор по учебному предмету Основы безопасности и защиты Родины, 1 ставка (36 часов)

**8. Сведения о книжном фонде библиотеки:**

число книг 5697, брошюр, журналов 0

фонд учебников 13852

научно-педагогической и методической литературы 0

**9. Подготовка здания к отопительному сезону:**

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 22.07.2025 г.  
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 07.07.2025 г.  
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением \_\_\_\_\_ г.  
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 27.05.2025 г.  
(дата акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

**10. Обеспечение пожарной безопасности:**

**10.1.** Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 8 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТРО» № 550-КОП/25-26 от «02» июля 2024 г.  
(наименование организации, № договора, дата)

**10.2. обеспеченность огнетушителями**

порошковые 25 шт.  
углекислотные 7 шт.  
необходимо приобрести \_\_\_\_\_ шт.

**10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)**  
имеется, работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
ООО «Ветро» № 550-КОП/25-26 от «02» июля 2024 г.  
(наименование организации, № договора, дата)

**10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние имеется, работает**  
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре  
ООО «Ветро» № 550-КОП/25-26 от «02» июля 2024 г.  
(наименование организации, № договора, дата)

**10.5. наличие аварийного освещения и его состояние отсутствует**

**10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания**  
обеспечено не в полном объеме

**10.7. состояние путей эвакуации**  
удовлетворительное

**10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются**

**10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций от 24.07.2025 г.**  
(дата и № акта)

**10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка состояния**  
**пожарной безопасности проводилась № ИВ-132-43-1013 от 07.07.2025 г.**  
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки возможно использование здания

и предписания нет

**11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:**

**11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:**  
площадь участка 3089 кв. м.  
ограждение территории образовательного учреждения и его состояние металлическое, удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования  
спортивная площадка, состояние удовлетворительное  
наличие вновь оборудованных спортивных площадок \_\_\_\_\_

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: 1 контейнерная площадка на бетонном основании, 2 контейнера по 0,75 куб. м.

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению нет

## 11.2. Состояние инженерных сетей:

### **водоснабжение:**

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник \_\_\_\_\_

централизованное, 2-й район теплосети

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта да

санитарных узлов да

душевых \_\_\_\_\_

учебных помещений начальных классов нет

кабинетов физики, химии да

кабинетов черчения, рисования да

мастерских трудового обучения да

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) 78-20-04Ф-03.003.Л.18908 от 29.04.2025 г., соответствует норме

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

**канализация:** исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, обеспечена (7 санузлов) всё санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии

### **вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах с естественным побуждением

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) с механическим побуждением

в бассейне \_\_\_\_\_

в мед. пункте с естественным побуждением

в мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

в санитарных узлах, душевых \_\_\_\_\_

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря \_\_\_\_\_

наличие паспортов на вентиустановки (№, дата) \_\_\_\_\_

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

11/1886 от 11.04.11

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

## 11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция» № ДС1-550/24

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) 26.04.2025 б/н

## 11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов

Договор № 1268600-2024/ТКО от 07.11.2023 г., АО «НЭО»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

## 11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Светодиодное удовлетворительное

люминесцентное удовлетворительное

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

78-20-04Ф-03.005.Л.12914 от 29.04.20254 г.

Филиал ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (%) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется отдельное закрываемое на ключ помещение, герметичный контейнер для временного хранения сгоревших ламп

#### 11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 0 (столешниц для парт) размеры \_\_\_\_\_

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров \_\_\_\_\_

наличие маркировки на мебели в классах есть

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель имеется

#### 11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 1 в том числе, впервые оборудованных \_\_\_\_\_

площади 400

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) 2 раздевалки, тренерская

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту наличие по норме, соответствует

#### 11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 3 тип мониторов ж/к площади на 1 рабочее место 4,5 м<sup>2</sup>

ориентация помещения №1,3 – запад, №2 - юг

наличие естественного и искусственного освещения имеется

наличие соответствующей требованиям мебели имеется

наличие акта проведения заземления нет

(№, дата, наименование организации)

наличие протоколов измерений ЭМИ 78-20-04Ф-03.002Л.18882 от 29.04.2025 г., Филиал ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

#### 11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды

№01/09/02 от 01.09.2024 г. ООО «Диален»

(№, дата, наименование организации)

наименование питьевой воды Росинка объем бутылей 19 литров

#### 11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

1. медицинский кабинет — 26 м<sup>2</sup>, хорошее;

2. процедурный кабинет — 18 м<sup>2</sup>, хорошее

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется № ЛО-78-01-006923 от 27.06.2016

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

ростомер, электронные весы, кушетка, холодильник, динамометр

контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется: поликлиника № 37 ГБУЗ «Городская поликлиника»

**11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:**

Наличие столовой или буфета раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность уmyвальногоми для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспеченность санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
столовая	80	5 раковин	Обеспечен необходимым технологическим оборудованием	обеспечен	обеспечен	обеспечен	Удовлетв.

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

Технологическое 1 (кол-во единиц)

холодильное 1 (кол-во единиц)

**Тип горячего водоснабжения на пищеблоке** (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.)

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе 2 резервных настенных проточных водонагревателя

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды имеется

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями есть

**Канализация пищеблока:**

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети есть  
наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов есть

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях канализационных стояков нет

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд есть

**Вентиляция пищеблока:**

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная \_\_\_\_\_

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) 11/1886 от 11.04.11

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем \_\_\_\_\_

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

**12. Технические средства безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нет**

**13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:**

13.1. охрана объекта осуществляется ООО «Охранная организация ФАЮН»  
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)  
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Оказание услуг по физической охране, обеспечению пропускного режима и сохранности имущества № 550-ОХР/24-25 от 10.05.2023 (наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации нет

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения есть

13.4. наличие ограждения территории организации есть

**14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы**

- Замена люминесцентных светильников на светодиодные
- 

**15. Замечания и предложения комиссии:**

*Замечаний нет*

Заместитель председателя комиссии

Н.Г. Симакова

Члены комиссии



директор учреждения

С.В. Минусова

зам. директора по АХР

А.Б. Андреев

Акт составлен «25» июля 2025 г.

**16. Заключение председателя комиссии:**

*Утверждение готово*

Подпись председателя комиссии



Е.Е. Замышляева «    »

2025 г.